



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01854

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H.01854

Сертификат действителен до 18 июля 2019 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1470
Код К-ОКП
8537 20 9100
Код ТН ВЭД

Устройства комплектные распределительные типа «Пункт секционирования столбовой ПСС-10» на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 630 А, номинальный ток отключения до 12,5 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ-3414-001-40244947-2008

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 14693-90 (п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.6, 3.2),
климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО «Инициатива»

ООО «ДэлисГрупп»

390023, Рязанская обл., г. Рязань, проезд
Яблочкова, д. 5, корп. 36
390023, г. Рязань, улица Циолковского, д.17,
офис 416

Товарный
знак



Документы о стабильности производства:

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ ВА Филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» - НИЦ ВВА	017-175-2008 от 13.08.2008 0002 от 10.06.2014	РОСС RU.0001. 21МВ06

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан
(наименование
Органа, выдавшего
сертификат
и его адресные
данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва,
Красноказарменная ул., 12



Президент

Ю. К. Розанов

Генеральный директор

В. П. Белотелов

М.П.



ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

18 июля 2014 г.