



Промснаб ДВ

Вместе всегда светлее!

680006, Хабаровск, а/я 439 Тел/факс (4212) 544-371, 67-20-27, 671-670, 67-20-29

e-mail: info@promsnabdv.ru сайт www.promsnabdv.ru

ИНН 2723152369 КПП 272301001 ОГРН 1122723005184 БИК 040 813 608

р/с 40702810070000013883 кор/с 301 018 106 000 000 006 08

В Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

параметры	варианты ответов
Обозначение установки УКМ 58; УКЛ 56, 57; У КП 56, 57; УК-0,4	
Номинальное напряжение, кВ 0,4; 6,3; 10,5	
Номинальная мощность, кВАр От 50 до 1350	
Регулирование Автоматическое или ручное	
Шаг регулировки Автоматический режим 25; 33,3; 50; 67; 75; 100; 150; 300; 450	
Расположение вводной ячейки 6; 10кВ – слева или справа	
Вид ввода Верхний или нижний	
Тип ввода Кабельный или шинный	
Измерительные приборы Аналоговые или цифровые	
Регулятор коэффициента мощности cos ф (
Вводной аппарат Разъединитель или выключатель	
Характер нагрузки Двигатель, насос, вентилятор, другое...	
Существующий cos ф сети	
Желаемый cos ф сети	
Защита конденсаторов от перегрузки гармониками Если есть	
Климатическое исполнение У1, У3, ХЛ1	
Исполнение навесное или напольное	
Ограничения по габаритам Если есть	